



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области  
защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

«28» февраля 2020 года

№ 5201

г. Лесосибирск

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске Калинин Максим Геннадьевич, при проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Мокрушинская средняя общеобразовательная школа (официальное сокращенное наименование - «МБОУ Мокрушинская СОШ»), ОГРН: 1022401274422, ИНН: 2417002075, зарегистрированного 10.11.1998 межрайонной ИФНС № 23 по Красноярскому краю, адрес регистрации/юридический адрес: 663102, Красноярский край, Казачинский район, с. Мокрушинское, ул. Свердлова, 14, на основании распоряжения от 27.01.2020 № 502, в МБОУ Мокрушинская СОШ, по адресу: 663102, Красноярский край, Казачинский район, с. Мокрушинское, ул. Свердлова, 14, выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от 28.02.2020 № 5200).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю МБОУ Мокрушинская СОШ:

1. Устранить нарушения:

1.1. п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выразившиеся в несоответствии гигиеническим нормативам

(выше нормируемых значений) температуры воздуха в кабинете географии, в кабинете физики.

1.2. п. 6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выразившиеся в несоответствии гигиеническим нормативам (ниже нормируемых значений) относительной влажности воздуха в кабинете географии, в кабинете физики.

1.3. п. 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выразившиеся в отсутствии в кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи, в месте установки электрической плиты механической вытяжной вентиляции.

1.4. п. 7.2.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выразившиеся в использовании в одном помещении для общего освещения источников света различной природы излучения, а именно, в учебных классах географии, истории, информатики для общего освещения применяются светодиодные и люминесцентные лампы.

1.5. п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 3.3.1. (таблица 2, п. 33) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», выразившиеся в несоответствии гигиеническим нормативам (ниже нормируемых значений) уровней искусственной освещенности в кабинете физики на рабочих поверхностях учебных столов.

1.6. п. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 4.5. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», п. 2.4. СП 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений», выразившиеся в несоответствии гигиеническим нормативам (ниже нормируемых значений) аэроионного состава воздуха в кабинете информатики. - *исключено*

1.7. п. 4.12. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», выразившиеся в использовании на пищеблоке учреждения кухонной посуды (тазы, кастрюли, чайники) с поврежденной эмалью.

1.8. п. 5.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», выразившиеся в отсутствии условий в моечном отделении пищеблока для мытья кухонной посуды отдельно от столовой посуды. Вся посуда (столовая, кухонная) моется в одной трехсекционной ванне.

1.9. п. 6.22. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», выразившиеся в несоответствии фактического рациона питания утвержденному примерному меню – допускается необоснованная замена блюд, отсутствие блюд, приведенных в утвержденном примерном меню.

1.10. п. 9.5. (приложение 4) СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», выразившиеся в несоответствии гигиеническим нормативам (ниже нормируемых значений) содержания витамина «С» в порции третьего блюда, при организации дополнительного обогащения рациона микронутриентами.

1.11. п. 14.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», выразившиеся в несоответствии фактического выхода блюд (второе блюдо, гарнир) выходу блюд, указанному в меню-раскладке.

**Срок исполнения настоящего предписания: «01» ноября 2020 года.**

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на МБОУ Мокрушинская.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске путем предоставления письменной информации в срок до «01» ноября 2020 года.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Направить настоящее предписание по месту по месту регистрации юридического лица: 663102, Красноярский край, Казачинский район, с. Мокрушинское, ул. Свердлова, 14.

Главный специалист-эксперт . ТО  
Управления Роспотребнадзора по  
Красноярскому краю в г. Лесосибирске



М.Г. Калинин

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением  
о вручении: дата направления \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .2020, № \_\_\_\_\_ квитанции,  
дата вручения \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .202\_\_ .

(указать в соответствии с почтовым уведомлением)