

Отдел образования администрации
Казачинского района
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Мокрушинская средняя
общеобразовательная школа
663102, с. Мокрушинское, Красноярского
края, Казачинского района
ул. Свердлова, 14
тел 8(39196)75136
mokrusha_school@mail.ru
« 16 » 09 2020


Иск № 61

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в г. Лесосибирске
от и.о. директора
МБОУ «Мокрушинская СОШ»
Бердникова Ю.Е.

Сопроводительная

Направляем Вам отчет по устранению нарушений санитарно-эпидемиологических требований по предписанию от 28.02.2020 года № 5201.

И.о директора
МБОУ Мокрушинская СОШ



Ю.Е. Бердникова

Отчет по устранению нарушений санитарно - эпидемиологических требований по предписанию от 28.02.2020г № 5201 в МБОУ Мокрушинская СОШ Казачинского района Красноярского края

№	Нарушение	Устранение согласно нормам СанПиНа
1	п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическим требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившееся в несоответствии гигиеническим нормативам(выше нормируемых значений) температуры воздуха в кабинете географии, в кабинете физики	Устранение согласно нормам СанПиНа Нарушение устранено. Приобретены и установлены увлажнители с ионизацией
2.	п. 6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическим требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившееся в несоответствии гигиеническим нормативам(ниже нормируемых значений) относительной влажности воздуха в кабинете географии, в кабинете физики	Нарушение устранено. Установлен увлажнители воздуха
3	п. 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическим требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившееся в отсутствии в кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи, в месте установки электрической плиты механической вытяжной вентиляции.	Нарушение устранено. Разработана модифицированная программа по курсу «Технология», т.е программа рассчитанная без приготовления пищи
4.	п. 7.2.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическим требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившееся в использовании в одном помещении для общего освещения источников света различной природы излучения, а именно, в учебных классах географии, истории, информатики для общего освещения применяются светодиодные и люминесцентные лампы	Нарушение устранено. В учебных классах: - географии, установлены только люминесцентные лампы. - истории, установлены только светодиодные лампы - информатики, установлены только светодиодные лампы
5	п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическим требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п. 3.3.1. (таблица 2.п.33) СанПиН 2.2.1/2.1.1.278-03»Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» выразившееся в несоответствии гигиеническим нормативам (ниже нормируемых значений) уровней искусственной освещенности в кабинете физики на рабочих поверхностях учебных столов.	Нарушение устранено. В учебном кабинете физики установлено дополнительно 3 люминесцентные лампы
6.	п. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическим требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.4.5. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»,п. 2.4. СП 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений» выразившееся в несоответствии гигиеническим нормативам	Нарушение устранено. Приобретены и установлены увлажнители с ионизацией

